



01-330 WARSZAWA, ul. MORY 8, Konto: Bank Millennium S.A. Warszawa Nr 22 11602202 0000 0000 2987 3013
NIP 525-00-08-761, Fax: 836-63-63, Telefony: Centrala 0 22 3451200, Dyrektor 0 22 3451299

LABORATORIUM WIELKOPRĄDOWE tel. 8368016

Akredytowane przez PCA (certyfikat nr AB 323)

OCENA TECHNICZNA Nr IEn - EWP - 443/2005

[Wyłączne prawo dysponowania tym dokumentem zachowuje Zamawiający]

1. **Przedmiot oceny:** Pompy hydrauliczne typu: **HH-700; HN-700; HE-700; HP-700** współpracujące z głowicami tnącymi typu: **HY - 25; HY - 40; HY - 85; HY - 90; HY - 120**
2. **Zamawiający:** Zakład Aparatury Elektrycznej **ERGOM**; ul. Nowe Sady 10, 94 -102 Łódź
3. **Zamówienie Nr:** EWP/ 09 / E / 05
4. **Dostarczone dokumenty:**
 - 1) „Instrukcje obsługi” urządzeń wg p. 1.
Z.A.E. ERGOM, grudzień.1999 r.

5. **Ocena:**

Na podstawie pozytywnych rezultatów prób i badań eksploatacyjnych uznaje się, że pompy hydrauliczne typu: **HH-700; HN -700; HE -700; HP-700** współpracujące z głowicami tnącymi typu: **HY - 25; HY - 40; HY - 85; HY - 90; HY - 120** użytkowane zgodnie z instrukcjami obsługi wymienionymi w p. 4.1) nadają się ze względów technicznych do stosowania w polskich sieciach elektroenergetycznych do cięcia kabli elektroenergetycznych w stanie beznapięciowym o izolacji:

papierowej wg PN -76/ E - 90251 lub PN-HD 621 S1: 2003 (U);

polwinitowej wg PN - 93/E - 90401; PN-HD 603 S1: 2002 (U) lub PN-HD 620 S1: 2002 (U).

polietylenowej wg PN -76/E - 90306; PN-HD 603 S1: 2002 (U) lub PN-HD 620 S1: 2002 (U).

Kierownik Zespołu Oceniającego
mgr inż. Tadeusz Wiśnik

KIEROWNIK
Pionu Elektrycznego

doc. i hab. inż. Jerzy Piłsudski

Warszawa, 8.02.2005 r.

Ocena Techniczna ważna do dn. 8.02.2010 r.