



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP  
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH  
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28  
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

## CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z

## CERTIFICATE OF CONFORMITY Z

nr Z/12/060/17

No. Z/12/060/17

**Dostawca:** Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o.  
(Nazwa i adres) ul. Nowe Sady 10  
*Supplier:* 94-102 Łódź, Poland  
(Name and address)

**Producent:** Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o.  
(Nazwa i adres) ul. Nowe Sady 10  
*Manufacturer:* 94-102 Łódź, Poland  
(Name and address)

**Nazwa wyrobu:** Końcówki aluminiowe szczelne cynowane.  
*Name of the product:* Aluminium terminals longitudinally sealed tin-plated.

**Typ (model):** KRAC  
*Type (model):* (wykaz wykonań na drugiej stronie certyfikatu)  
(list of variations on the other side of the certificate)

**Dane techniczne:** Przekrój znamionowy: 16 mm<sup>2</sup> ÷ 300 mm<sup>2</sup>;  
*Technical data:* Klasa A.  
Rated cross-section: 16 mm<sup>2</sup> ÷ 300 mm<sup>2</sup>;  
Class A.

**Typ programu certyfikacji:** 1a według PN-EN ISO/IEC 17067  
*Type of certification scheme:* 1a according to PN-EN ISO/IEC 17067

Próbka wymienionego wyżej wyrobu została zbadana i uznana, jako spełniająca wymagania norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:

A sample of the aforesaid product was tested and found to be in conformity with the requirement of the standard(s) and/or normative document:

Norma(-y)/ dokumenty normatywne Standard(s)/normative documents	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 61238-1:2004 (EN 61238-1:2003) (IEC 61238-1:2003)	LA-17.062/17.045/1 LA-17.062/17.045/2 LA-17.062/17.045/3 LA-17.062/17.045/4	SEP - BBJ

Raport z badań stanowi integralną część niniejszego certyfikatu  
Test Report forms integral part of this Certificate

Kierownik Jednostki Certyfikującej  
Certification Body Managerwz. Andrzej Rybicki  
Zbigniew Brzozowski

Warszawa, 2017-12-29

**Informacje dodatkowe:**

*Additional information:*

**Wykaz odmian:**

*List of variations:*

Typ Type	Przekrój znamionowy Rated cross-section [mm <sup>2</sup> ]
KRAC 16/8; KRAC 16/10; KRAC 16/12	16
KRAC 25/8; KRAC 25/10; KRAC 25/12	25
KRAC 35/8; KRAC 35/10; KRAC 35/12; KRAC 35/14	35
KRAC 50/8; KRAC 50/10; KRAC 50/12; KRAC 50/14	50
KRAC 70/8; KRAC 70/10; KRAC 70/12; KRAC 70/14; KRAC 70/16	70
KRAC 95/10; KRAC 95/12; KRAC 95/14; KRAC 95/16	95
KRAC 120/10; KRAC 120/12; KRAC 120/14; KRAC 120/16	120
KRAC 150/10; KRAC 150/12; KRAC 150/14; KRAC 150/16; KRAC 150/20	150
KRAC 185/10; KRAC 185/12; KRAC 185/14; KRAC 185/16; KRAC 185/20	185
KRAC 240/10; KRAC 240/12; KRAC 240/14; KRAC 240/16; KRAC 240/20	240
KRAC 300/12; KRAC 300/14; KRAC 300/16; KRAC 300/20	300

NC-A 17.400

**Nr rej. S-A-17-045**

*Reg. No. S-A-17-045*

**Rozdzielnik:**

*Copy to:*

1. Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o.  
ul. Nowe Sady 10  
94-102 Łódź, Poland
2. NC