



SEP - BBJ



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z

SEP - BBJ

SEP - BBJ

SEP - BBJ

SEP - BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY Z

nr Z/12/011/22/A1

No. Z/12/011/22/A1

Dostawca:
(Nazwa i adres)
Supplier:
(Name and address)

Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o.
ul. Nowe Sady 10
94-102 Łódź, Poland

Producent:
(Nazwa i adres)
Manufacturer:
(Name and address)

Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o.
ul. Nowe Sady 10
94-102 Łódź, Poland

Nazwa wyrobu:
Name of the product:

Końcówki aluminiowe cynowane.
Aluminium coated terminal lugs.

Typ (model):
Type (model):

KDAC
(wykaz wykonań w załączniku)
(list of variations in the annex)

**Oznaczenie
producenta:**
Trade mark:



Dane techniczne:
Technical data:

Zakres przekrojów znamionowych Range of rated cross-sections	16 mm ² ÷ 300 mm ²
Wytrzymałość mechaniczna Mechanical strength	Klasa 1 Class 1
Odporność na zwarcia Short-circuit resistance	Klasa A Class A

**Typ programu
certyfikacji:**
Type of
certification scheme:

1a według PN-EN ISO/IEC 17067
1a according to PN-EN ISO/IEC 17067

**Nazwa programu
certyfikacji:**
Name of scheme
certification

PROGRAM
CERTYFIKACJI Z
Certification Scheme Z

Próbka wymienionego wyżej wyrobu została zbadana i uznana, jako spełniająca wymagania norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:

A sample of the aforesaid product was tested and found to be in conformity with the requirement of the standard(s) and/or normative document:

Norma(-y)/ dokumenty normatywne Standard(s)/normative documents	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN IEC 61238-1-1:2020-06 (EN IEC 61238-1-1:2019) (IEC 61238-1-1:2018)	LA-22.037/22.017/1 LA-22.037/22.017/2	SEP - BBJ
PN-EN IEC 61238-1-3:2020-01 (EN IEC 61238-1-3:2019) (IEC 61238-1-3:2018)	LA-22.037/22.017/3 LA-22.037/22.017/4 LA-22.037/22.017/5	

Raport z badań stanowi integralną część niniejszego certyfikatu
Test Report forms integral part of this Certificate



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Kamil Misztal

Warszawa, 2023-06-12

Informacje dodatkowe:

Additional information:

Zgodnie z p.5.4 PN-EN IEC 61238-1-1:2020-06 (EN IEC 61238-1-1:2019, IEC 61238-1-1:2018) :
Jeżeli złącze spełnia wymagania normy IEC 61238-1-3, to dla tych samych klas i przewodów spełnia wymagania niniejszej normy.

According to cl. 5.4 PN-EN IEC 61238-1-1:2020-06 (EN IEC 61238-1-1:2019, IEC 61238-1-1:2018):
"... if conformity to IEC 61238-1-3 is achieved by successfully testing a connector, approval is achieved for the same classes and conductors in this document."

Niniejszy certyfikat zastępuje certyfikat nr Z/12/011/22 wydany dnia 2022-04-28

This certificate supersedes certificate No. Z/12/011/22 dated 2022-04-28

Zmiany wprowadzone do certyfikatu nr Z/12/011/22:

- **dodano symbol akredytacji nr AC 012**

Changes have been made to the certificate No. Z/12/011/22:

- accreditation symbol No. AC 012 has been added

NC-A 23.117

Nr rej. S-A-23-032

Reg. No. S-A-23-032

Rozdzielnik:

Copy to:

1. **Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o.**
ul. Nowe Sady 10
94-102 Łódź, Poland

2. **NC**

Wykaz odmian
List of variations:

Typ Type	Przekrój znamionowy Rated cross-section [mm ²]
KDAC 16/6	16
KDAC 16/8	
KDAC 16/10	
KDAC 25/6	25
KDAC 25/8	
KDAC 25/10	
KDAC 25/12	
KDAC 35/6	35
KDAC 35/8	
KDAC 35/10	
KDAC 35/12	
KDAC 35/14	
KDAC 50/8	50
KDAC 50/10	
KDAC 50/12	
KDAC 50/14	
KDAC 70/8	70
KDAC 70/10	
KDAC 70/12	
KDAC 70/14	
KDAC 70/16	
KDAC 95/10	95
KDAC 95/12	
KDAC 95/14	
KDAC 95/16	
KDAC 120/10	120
KDAC 120/12	
KDAC 120/14	
KDAC 120/16	
KDAC 150/10	150
KDAC 150/12	
KDAC 150/14	
KDAC 150/16	
KDAC 150/20	
KDAC 185/12	185
KDAC 185/14	
KDAC 185/16	
KDAC 185/20	
KDAC 240/12	240
KDAC 240/14	
KDAC 240/16	
KDAC 240/20	
KDAC 300/12	300
KDAC 300/14	
KDAC 300/16	
KDAC 300/20	



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager


Kamil Misztal