



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ

**STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI**04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl**CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z**

SEP - BBJ

SEP - BBJ

SEP - BBJ

SEP - BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY Z

nr Z/12/015/22

No. Z/12/015/22

Dostawca:
(Nazwa i adres)
Supplier:
(Name and address)Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o.
ul. Nowe Sady 10
94-102 Łódź, Poland**Producent:**
(Nazwa i adres)
Manufacturer:
(Name and address)Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o.
ul. Nowe Sady 10
94-102 Łódź, Poland**Nazwa wyrobu:**
Name of the product:Końcówki aluminiowe szczelne cynowane.
Aluminium terminals longitudinally sealed tin-plated.**Typ (model):**
Type (model):

KRAC

(wykaz wykonań na drugiej stronie certyfikatu)
(list of variations on the other side of the certificate)**Dane techniczne:**
Technical data:

Zakres przekrojów znamionowych Range of rated cross-sections	16 mm ² ÷ 300 mm ²
Wytrzymałość mechaniczna Mechanical strength	Klasa 1 Class 1
Odporność na zwarcia Short-circuit resistance	Klasa A Class A

Znak towarowy:
Trade Mark:**Typ programu
certyfikacji:**
Type of
certification scheme:1a według PN-EN ISO/IEC 17067
1a according to PN-EN ISO/IEC 17067**Próbka wymienionego wyżej wyrobu została zbadana i uznana, jako spełniająca wymagania norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:**

A sample of the aforesaid product was tested and found to be in conformity with the requirement of the standard(s) and/or normative document:

Norma(-y)/ dokumenty normatywne Standard(s)/normative documents	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN IEC 61238-1-1:2020-06 (EN IEC 61238-1-1:2019) (IEC 61238-1-1:2018)	LA-22.039/22.019/1 LA-22.039/22.019/2	SEP - BBJ
PN-EN IEC 61238-1-3:2020-01 (EN IEC 61238-1-3:2019) (IEC 61238-1-3:2018)	LA-22.039/22.019/3 LA-22.039/22.019/4	

Raport z badań stanowi integralną część niniejszego certyfikatu
Test Report forms integral part of this Certificate**Kierownik Jednostki Certyfikującej**
Certification Body Manager

A. Rybski

Andrzej Rybski

Warszawa, 2021-05-17

Informacje dodatkowe:

Additional information:

Zgodnie z p.5.4 PN-EN IEC 61238-1-1:2020-06 (EN IEC 61238-1-1:2019, IEC 61238-1-1:2018) :
Jeżeli złącze spełnia wymagania normy IEC 61238-1-3, to dla tych samych klas i przewodów spełnia wymagania niniejszej normy.

According to cl. 5.4 PN-EN IEC 61238-1-1:2020-06 (EN IEC 61238-1-1:2019, IEC 61238-1-1:2018):

"... if conformity to IEC 61238-1-3 is achieved by successfully testing a connector, approval is achieved for the same classes and conductors in this document."

Wykaz odmian:

List of variations:

Typ Type	Przekrój znamionowy Rated cross-section [mm ²]
KRAC 16/8; KRAC 16/10; KRAC 16/12	16
KRAC 25/8; KRAC 25/10; KRAC 25/12	25
KRAC 35/8; KRAC 35/10; KRAC 35/12; KRAC 35/14	35
KRAC 50/8; KRAC 50/10; KRAC 50/12; KRAC 50/14	50
KRAC 70/8; KRAC 70/10; KRAC 70/12; KRAC 70/14; KRAC 70/16	70
KRAC 95/10; KRAC 95/12; KRAC 95/14; KRAC 95/16	95
KRAC 120/10; KRAC 120/12; KRAC 120/14; KRAC 120/16	120
KRAC 150/10; KRAC 150/12; KRAC 150/14; KRAC 150/16; KRAC 150/20	150
KRAC 185/10; KRAC 185/12; KRAC 185/14; KRAC 185/16; KRAC 185/20	185
KRAC 240/10; KRAC 240/12; KRAC 240/14; KRAC 240/16; KRAC 240/20	240
KRAC 300/12; KRAC 300/14; KRAC 300/16; KRAC 300/20	300

NC-A 22.124

Nr rej. reg. No. S-A-22-019

Rozdzielnik copy to:

1. Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o.
ul. Nowe Sady 10
94-102 Łódź, Poland
2. NC