



SEP - BBJ



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z

SEP - BBJ

SEP - BBJ

SEP - BBJ

SEP - BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY Z

nr Z/12/012/22

No. Z/12/012/22

Dostawca:
(Nazwa i adres)
Supplier:
(Name and address)

Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o.
ul. Nowe Sady 10
94-102 Łódź, Poland

Producent:
(Nazwa i adres)
Manufacturer:
(Name and address)

Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o.
ul. Nowe Sady 10
94-102 Łódź, Poland

Nazwa wyrobu:
Name of the product:

Łączniki rurowe aluminiowe cynowane.
Aluminium coated through connector.

Typ (model):
Type (model):

LAC
(wykaz wykonań na drugiej stronie certyfikatu)
(list of variations on the other side of the certificate)

Dane techniczne:
Technical data:

Zakres przekrojów znamionowych Range of rated cross-sections	16 mm ² ÷ 300 mm ²
Wytrzymałość mechaniczna Mechanical strength	Klasa 1 Class 1
Odporność na zwarcia Short-circuit resistance	Klasa A Class A

Znak towarowy:
Trade Mark:



Typ programu certyfikacji:
Type of certification scheme:

1a według PN-EN ISO/IEC 17067
1a according to PN-EN ISO/IEC 17067

Próbka wymienionego wyżej wyrobu została zbadana i uznana, jako spełniająca wymagania norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:

A sample of the aforesaid product was tested and found to be in conformity with the requirement of the standard(s) and/or normative document:

Norma(-y)/ dokumenty normatywne Standard(s)/normative documents	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN IEC 61238-1-1:2020-06 (EN IEC 61238-1-1:2019) (IEC 61238-1-1:2018)	LA-22.038/22.018/1 LA-22.038/22.018/2 LA-22.038/22.018/3	SEP - BBJ
PN-EN IEC 61238-1-3:2020-01 (EN IEC 61238-1-3:2019) (IEC 61238-1-3:2018)	LA-22.038/22.018/4 LA-22.038/22.018/5	

Raport z badań stanowi integralną część niniejszego certyfikatu
Test Report forms integral part of this Certificate



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Andrzej Rybski

Warszawa, 2022-04-28

Informacje dodatkowe:

Additional information:

Zgodnie z p.5.4 PN-EN IEC 61238-1-1:2020-06 (EN IEC 61238-1-1:2019, IEC 61238-1-1:2018) :
Jeżeli złącze spełnia wymagania normy IEC 61238-1-3, to dla tych samych klas i przewodów spełnia wymagania niniejszej normy.

According to cl. 5.4 PN-EN IEC 61238-1-1:2020-06 (EN IEC 61238-1-1:2019, IEC 61238-1-1:2018):
"... if conformity to IEC 61238-1-3 is achieved by successfully testing a connector, approval is achieved for the same classes and conductors in this document."

Wykaz odmian:

List of variations:

Typ Type	Przekrój znamionowy [mm ²] Rated cross-section [mm ²]
LAC 16	16
LAC 25	25
LAC 35	35
LAC 50	50
LAC 70	70
LAC 95	95
LAC 120	120
LAC 150	150
LAC 185	185
LAC 240	240
LAC 300	300

NC-A 22.114

Nr rej. S-A-22-018

Reg. No. S-A-22-018

Rozdzielnik:

Copy to:

1. Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o.
ul. Nowe Sady 10
94-102 Łódź, Poland
2. NC