



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z

SEP - BBJ

SEP - BBJ

SEP - BBJ

SEP - BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY Z

nr Z/12/008/22/A1

No. Z/12/008/22/A1

Dostawca:
(Nazwa i adres)
Supplier:
(Name and address)Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o.
ul. Nowe Sady 10
94-102 Łódź, Poland**Producent:**
(Nazwa i adres)
Manufacturer:
(Name and address)Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o.
ul. Nowe Sady 10
94-102 Łódź, Poland**Nazwa wyrobu:**
Name of the product:Końcówki aluminiowe niecynowane.
Aluminium uncoated terminal lugs.**Typ (model):**
Type (model):

KDA

(wykaz wykonań na drugiej stronie certyfikatu)
(list of variations on the other side of the certificate)**Dane techniczne:**
Technical data:

Zakres przekrojów znamionowych Range of rated cross-sections	16 mm ² ÷ 300 mm ²
Wytrzymałość mechaniczna Mechanical strength	Klasa 1 Class 1
Odporność na zwarcia Short-circuit resistance	Klasa A Class A

Znak towarowy:
Trade Mark:**Typ programu
certyfikacji:**
Type of
certification scheme:


1a według PN-EN ISO/IEC 17067

1a according to PN-EN ISO/IEC 17067

Próbka wymienionego wyżej wyrobu została zbadana i uznana, jako spełniająca wymagania norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:

A sample of the aforesaid product was tested and found to be in conformity with the requirement of the standard(s) and/or normative document:

Norma(-y)/ dokumenty normatywne Standard(s)/normative documents	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN IEC 61238-1-1:2020-06 (EN IEC 61238-1-1:2019) (IEC 61238-1-1:2018)	LA-22.034/22.020/1 LA-22.034/22.020/2	SEP - BBJ
PN-EN IEC 61238-1-3:2020-01 (EN IEC 61238-1-3:2019) (IEC 61238-1-3:2018)	LA-22.034/22.020/3 LA-22.034/22.020/4	

Raport z badań stanowi integralną część niniejszego certyfikatu
Test Report forms integral part of this Certificate**Kierownik Jednostki Certyfikującej**
Certification Body Manager

A. Rybski

Andrzej Rybski

Warszawa, 2022-04-08

Informacje dodatkowe:

Additional information:

Zgodnie z p.5.4 PN-EN IEC 61238-1-1:2020-06 (EN IEC 61238-1-1:2019, IEC 61238-1-1:2018) :
Jeżeli złącze spełnia wymagania normy IEC 61238-1-3, to dla tych samych klas i przewodów
spełnia wymagania niniejszej normy.

According to cl. 5.4 PN-EN IEC 61238-1-1:2020-06 (EN IEC 61238-1-1:2019, IEC 61238-1-1:2018):
"... if conformity to IEC 61238-1-3 is achieved by successfully testing a connector, approval
is achieved for the same classes and conductors in this document."

Wykaz odmian:

List of variations:

Typ Type	Przekrój znamionowy Rated cross-section [mm ²]
KDA 16/6; KDA 16/8; KDA 16/10	16
KDA 25/6; KDA 25/8; KDA 25/10; KDA 25/12	25
KDA 35/6; KDA 35/8; KDA 35/10; KDA 35/12; KDA 35/14	35
KDA 50/8; KDA 50/10; KDA 50/12; KDA 50/14	50
KDA 70/8; KDA 70/10; KDA 70/12; KDA 70/14; KDA 70/16	70
KDA 95/10; KDA 95/12; KDA 95/14; KDA 95/16	95
KDA 120/10; KDA 120/12; KDA 120/14; KDA 120/16	120
KDA 150/10; KDA 150/12; KDA 150/14; KDA 150/16; KDA 150/20	150
KDA 185/12; KDA 185/14; KDA 185/16; KDA 185/20	185
KDA 240/12; KDA 240/14; KDA 240/16; KDA 240/20	240
KDA 300/12; KDA 300/14; KDA 300/16; KDA 300/20	300

Niniejszy certyfikat zastępuje certyfikat nr Z/12/008/22 z dnia 2022-03-31.

This certificate supersedes certificate No. Z/12/008/22 dated 2022-03-31.

Zmiany wprowadzone do certyfikatu nr Z/12/008/22:

- uzupełniono dane techniczne
- dodano znak towarowy
- dodano informacje dodatkowe

Changes have been made to the certificate No. Z/12/008/22:

- technical data has been completed
- trade mark has been added
- additional information has been added

NC-A 22.092

Nr rej. reg. No. **S-A-22-020**

Rozdzielnik copy to:

1. Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o.
ul. Nowe Sady 10
94-102 Łódź, Poland
2. NC