



SEP - BBJ



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP  
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

# STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28  
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

## CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z

SEP - BBJ

SEP - BBJ

SEP - BBJ

SEP - BBJ

## CERTIFICATE OF CONFORMITY Z

nr Z/12/012/24

No. Z/12/012/24

**Posiadacz certyfikatu:** Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o.  
**(Nazwa i adres)** Nowe Sady 10  
*Certificate holder:* 94-102 Łódź, Poland  
*(Name and address)*

**Producent:** Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o.  
**(Nazwa i adres)** Nowe Sady 10  
*Manufacturer:* 94-102 Łódź, Poland  
*(Name and address)*

**Nazwa wyrobu:** Złączka do linii napowietrznych obciążalna mechanicznie.  
*Name of the product:* Mechanically loaded connector for overhead lines.

**Typ (model):** ZLA 16, ZLA 25, ZLA 35, ZLA 50, ZLA 70, ZLA 95  
*Type (model):*

**Oznaczenie producenta:**  
*Trade mark:*



**Dane techniczne:** Materiał – aluminium, przekrój znamionowy: 16, 25, 35, 50, 70, 95 mm<sup>2</sup>  
*Technical data:* Material – aluminium, rated cross-section: 16, 25, 35, 50, 70, 95 mm<sup>2</sup>

Szczegóły patrz strona 2. Details see page No 2.

<b>Typ programu certyfikacji:</b>	<b>1a według PN-EN ISO/IEC 17067</b>	<b>Nazwa programu certyfikacji:</b>	<b>PROGRAM CERTYFIKACJI Z</b>
<i>Type of certification scheme:</i>	<i>1a according to PN-EN ISO/IEC 17067</i>	<i>Name of scheme certification</i>	<i>Certification Scheme Z</i>

**Próbka wymienionego wyżej wyrobu została zbadana i uznana jako spełniająca wymagania norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:**


*A sample of the aforesaid product was tested and found to be in conformity with the requirement of the standard(s) and/or normative documents:*

Norma(-y) <i>Standard(s)</i>	Raport(-y) z badań nr <i>Test report(s) No.</i>	Wydany(-e) przez <i>Issued by</i>
PN-EN 61284:2002	LA-23.078/23.032/1 LA-23.078/23.032/2	SEP - BBJ

Raport z badań stanowi integralną część niniejszego certyfikatu.

*Test Report forms integral part of this Certificate.*

Warszawa, 2024-04-18



Kierownik Jednostki Certyfikującej  
*Certification Body Manager*

*[Signature]*  
Kamil Misztal

CERTYFIKAT nr Z/12/012/24  
 CERTIFICATE No. Z/12/012/24

**Wykaz wykonań:**

List of variations:

Typ wyrobu <i>Product type</i>	Indeks Ergom <i>Index Ergom</i>	Przekrój znamionowy <i>rated cross-section</i> [mm <sup>2</sup> ]	Zastosowanie do przewodu <i>Application to cable</i>	Numer gniazda <i>Number of crimping socket</i>	Ilość zaciśnień <i>Number of crimps</i>	Ciężar <i>Weight</i> [kg]
ZLA 16	E12KA-01140100102	16	AL 16	ZL 16	3-3	0,14
ZLA 25	E12KA-01140100202	25	AL 25	ZL 25	3-3	0,20
ZLA 35	E12KA-01140100302	35	AL 35	ZL 35	3-3	0,24
ZLA 50	E12KA-01140100402	50	AL 50	ZL 50	4-4	0,42
ZLA 70	E12KA-01140100502	70	AL 70	ZL 70	4-4	0,56
ZLA 95	E12KA-01140100602	95	AL 95	ZL 95	5-5	1,09

**Informacje dodatkowe:**

Additional information:

**Badania złączek ZLA 16 i ZLA 95 wg punktu 13.5.3.1 PN-EN 61284:2002 – Próba przy krótkotrwałym przeciążeniu prądowym dla połączeń klasy B.**

*Test of connector ZLA 16 i ZLA 95 according to cl. 13.5.3.1 PN-EN 61284:2002 – Short-term overcurrent for class B connection.*

NC-A 24.132

Nr rej. S-A-23-032

Reg. No. S-A-23-32

Rozdzielnik Copy to:

- Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o.  
Nowe Sady 10  
94-102 Łódź, Poland
- NC